



תעודת בדיקה מספר 7313201388
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: אלדור 2020 בע"מ
מענו: הסלע הר טוב 3, בית שמש
תאריך ההזמנה: 16/01/2023

תאור המוצר

דלת מוגמרת, לא לבודה, סובבת
הדגם הנבדק: 'דלת פולימר WPC'
ארץ ייצור: סין.
תאורו: כמפורט בתאור המורחב.

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 11/01/2023
הנוטל: בא כח המזמין
כמות במדגם: 2

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת יוזמת לקוח

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6575 "דלתות פנים סובבות (דלתות ציר) המיועדות לשימוש בבניינים", מפברואר 2020.
בדיקה מלאה במסגרת יוזמת לקוח.

מסמך זה מכיל 4 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
---	--	--------------------------

מסקנות הבדיקה

המוצר שנבדק אינו מתאים לדרישות התקן בסעיף
סעיף 1.5 "סימון".
המוצר מתאים לשאר סעיפי התקן שנבדקו.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

23/2/23
תאריך הפקת התעודה

שם הבודק: דני איציק
תפקיד: מהנדס בכיר
שם המאשר: דודו וארום
תפקיד: ראש ענף

תעודת בדיקה מספר 7313201388
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
	טיב העיבוד והגימור		
תי"י 23 חלק 3	א. פגמים חזותיים	לא נראו פגמים	מתאים
	ב. עמידות הציפוי בהכתמה	לא הופיעו כתמים	מתאים
	ג. עמידות הציפוי בסריטה	מעל 0.4 ניוטון	מתאים
	ד. עמידות הציפוי בהולם	דרגה 5- אין סדקים בפני השטח.	מתאים
	ה. עמידות הציפוי באור	דרגה 7 (נבדק בהזמנה פנימית שמספרה 7312201681)	מתאים
תי"י 23 חלק 3	ג. הידבקות הציפוי	1. הידבקות של צבעים או של לכות לחיפויים מעץ או ממוצרי עץ	לא חל
		2. הידבקות של צבעים או של לכות לחיפויי מתכת	לא חל
		3. לוחות נוי דפופים העשויים משרפים תרמוסטיים או של לוחות קשיחים אחרים	לא חל
		4. הידבקות של שכבות גמישות	לא חל
		ציפוי צבע (השכבה אינה גמישה)	לא חל

סוף תעודת הבדיקה

תעודת בדיקה מספר 7313201388
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
1.5	סימון	לא מתאים לדרישת התקן. הדלת אינה מסומנת.	לא מתאים
2.1	כמות הפורמאלדהיד	הדלת ללא מרכיבים הדורשים בדיקת פורמאלדהיד (נגזרי עצה, לבידים)	לא חל
2.2.1	מבנה - כללי	כנדרש בתקן. שתי הפינות התחתונות קטומות. מרחק הידית מתחתית הדלת 1,050 מ"מ	מתאים
2.2.2	מבנה- דלת שיש בה פתח (מין 1.4.1.2)	הדלת אטומה	לא חל
2.2.3	מבנה- דלת שעל חיפוייה מותקנת זכוכית	הדלת אינה מכילה חיפוי זכוכית	לא חל
2.3	הכנה להתקנת אטמים	הדלת אינה מכילה אטמים	לא חל
	תכונות הדלת (לפי התקן הישראלי ת"י 23 חלק 1)		
2.3	סטייה מהזווית הישרה	כנדרש בתקן. פינה 1 : 0.13% ; פינה 2 : 0.14%	מתאים
2.4	סטייה מהמישוריות	כנדרש בתקן. צד א' מקס' 0.5 מ"מ ; צד ב' מקס' 0.5 מ"מ	מתאים
2.5	גליות	כנדרש בתקן. צד א' מקס' 0.12 מ"מ ; צד ב' מקס' 0.08 מ"מ	מתאים
2.6	עיוות	כנדרש בתקן. מקסימום 0.5 מ"מ	מתאים
2.7	עמידות בתנאי לחות שונים משני עברי הדלת	כנדרש בתקן. לא הופיעו סימני היפרדות. סטייה מהמישוריות מיד לאחר בדיקה : צד א' - מקס' 0.5 מ"מ ; צד ב' - מקס' 0.5 מ"מ.	מתאים
2.9	עמידות בעומס	כנדרש בתקן. לא נגרם נזק. שקיעה משתיירת 1.1 מ"מ מקסימום	מתאים
2.10	עמידות ברטיבות	כנדרש בתקן. לא נגרם נזק.	מתאים

תעודת בדיקה מספר 7313201388
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

תאור מורחב של המוצר

דלת פנים סובבת המיועדת לשימוש בבניינים

הדגם הנבדק: דלת פולימר WPC

ארץ ייצור: סין

מבנה הדלת: דלת פולימרית ביציקה, ללא מלאי. ציפוי: צבע בגוון לבן.

מידות הדלת: עובי 45 מ"מ; רוחב 697 מ"מ; גובה 2,012 מ"מ.

תאור הדלת: אטומה, לא מגורעת, מוגמרת. עם הכנה ל 2 צירי ספר.

